

CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE EN LA RED DE TRANSPORTE [MW]								
Nombre y tensión del nudo	Código SE	Zona / Municipio	Provincia	Ubiacion UTM		Desde (MW)	Hasta (MW)	OBESERVACIONES
CAMPANARIO 400	50116	BONETE	Albacete	649334,06	4305202,57	205	468	
ALARCOS 220	50010	POBLETE	Ciudad Real	416652,3	4311411,97	130	130	
ALMADEN 400	51411	ALMADEN	Ciudad Real	340015,13	4287533,19	548	707	En CONSTRUCCIÓN.
BARATARIA 400	52078	ALCAZAR DE SAN JUAN	Ciudad Real	483229,36	4335648,55	400	400	Pendiente de CONSTRUCCIÓN.
BRAZATORTAS 220	50100	BRAZATORTAS	Ciudad Real	390894,61	4278963,48	76	76	
ELCOGAS 220	50202	POL. IND. ELCOGAS, PUERTOLLANO	Ciudad Real	414109,59	4279193,35	76	76	
LA NAVA 220	50298	LA NAVA, PUERTOLLANO	Ciudad Real	400267,54	4281687,81	60	60	
LA SOLANA 220	50307	LA NAVA, PUERTOLLANO	Ciudad Real	400334,18	4281723,22	0	60	
MANZANARES 400	50348	MANZANARES	Ciudad Real	470200,74	4321807,5	344	344	
PUERTOLLANO 220	50486	POL. ENECO 1, PUERTOLLANO	Ciudad Real	402141,71	4278249,99	76	76	
VENTA INES 220	50640	ALMODOVAR DEL CAMPO	Ciudad Real	375687,93	4269396,16	26	26	
EL EMPERADOR 220	50193	LOS YEBENES	Toledo	424857,14	4354935,97	207	213	
MORA 220	50385	MORA	Toledo	431192,17	4392608,17	268	275	

Capacidad de suministro en subestaciones de Red Eléctrica para consumos superiores a los 50MW, para consumos inferiores debe ser a través de la red de distribución de la zona.

Capacidad máxima	2416	2911	Tabla realizada con la publicación en REE del 3 agosto 2026
Con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión (CH) Sin interfaz de electrónica de potencia (NO CEP)			